

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BREZNE

Rázusova 18, 977 01 Brezno

Ing. František Bitunský
Tulská
974 04 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa
- / 7.12.2018

Naše číslo
ORHZ -BR2-2018/000093-
006

Vybavuje/linka
mjr. Mgr. Vonderčíková

Brezno
7.12.2018

Vec

Lesy mesta Brezno s.r.o., Švermova 1027/7, Brezno 977 01 „Rekonštrukcia športovej haly, SOU Brezno“ k.ú.: Brezno
- stanovisko k zmene stavby pred dokončením

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby k zmene stavby pred dokončením „Rekonštrukcia športovej haly, SOU Brezno“ k.ú.: Brezno a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí** s touto pripomienkou:

1. Vzhľadom k spôsobu zabezpečenia potreby vonkajšej vody na hasenie požiarov, kde špecialista požiarnej ochrany Ing. František Bitunský uvažuje s osadením hydrantov na vodovodnom potrubí DN 125, je potrebné aby stavebník/investor do termínu kolaudácie stavby predložil na okresné riaditeľstvo doklad o funkčnosti daných hydrantov a súhlas prevádzkovateľa verejného vodovodu o využívaní spomínaných hydrantov na účely požiarnej ochrany. V prípade, ak tak neurobí resp. stavebník/investor nedostane súhlas o využívaní hydrantov na účely požiarnej ochrany, je potrebné zabezpečiť požadované množstvo vonkajšej vody na hasenie požiarov iným spôsobom (PBS uvažuje s požiarnou nádržou 35 m³) v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

plk. Ing. Ivan Švantner
riaditeľ



OKRESNÉ
RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU V BREZNE

Telefón
+421/48/6712107

Fax
+421/48/6712187

E-mail
jana.vondercikova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO
A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BREZNE

Rázusova 18, 977 01 Brezno

kopie
14.12.18
MÚ-2018/224-5
534/2018

Mesto Brezno – Stavebný úrad
Námestie gen.M.R.Štefánika 1
977 01 Brezno

Váš list číslo/zo dňa
MsÚ-2018/11484-
02/15.11.2018

Naše číslo
ORHZ-BR2-2018/000093- 007

Vybavuje
mjr. Mgr.Jana Vonderčíková

Brezno
10.12.2018

Vec

Lesy mesta Brezno s.r.o., Švermova 1027/7, Brezno 977 01 „Rekonštrukcia športovej haly, SOU Brezno“ - časť stavby telocvičňa na parc. č.: C –KN 1987/2 v k.ú.: Brezno.
- stanovisko pre účely kolaudačného konania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky MV SR 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby „Rekonštrukcia športovej haly, SOU Brezno“ - časť stavby telocvičňa na parc. č.: C –KN 1987/2 v k.ú.: Brezno a s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí** s touto pripomienkou:

1. Počas užívania stavby je potrebné rešpektovať projektovaný počet miest v hľadisku športovej haly (70 miest na sedenie), v prípade zvýšenia kapacity miest je potrebné prepracovanie požiarnebezpečnostného riešenia stavby a následného opätovného schválenia Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Brezne.

plk. Ing. Ivan Švantner
riaditeľ



OKRESNÉ
RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU V BREZNE

Telefón
+421/48/6712107

Fax
+421/48/6712187

E-mail
jana.vondercikova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

