



Rozv. sústava: NN - 3 ~ 230/400V, 50Hz (STN EN 61293)  
 Druh siete: TN-C

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom (STN 33 2000-4-41) v sústave NN 3PEN, 400/230V, 50Hz/TN-C  
 4.12. Ochrana v normálnej prevádzke (Ochrana pred dotykom živých častí alebo základná ochrana)

- 4.12.1 Ochrana izolovaním živých častí
- 4.12.2 Ochrana zábranami alebo krytmi
- 4.12.4 Ochrana umiestnením mimo dosahu
- 4.13. Ochrana pri poruche (Ochrana pred dotykom neživých častí alebo ochrana pri poruče)
- 4.13.1 Ochrana samočinným odpojením napájania

**Legenda stavebných objektov:**

-SO.01 Rekonštrukcia NNS

**Legenda značiek:**

- Nové vzdušné vedenie NN
- Nový betónový PB
- Nové zvodnice prepätia
- Exist. vzdušné vedenie NN
- Exist. betónový PB
- Exist. drevený PB
- Exist. uzemnenie NN
- Exist. ištiaca rozvodná skriňa VRIS
- Exist. zvodnice prepätia
- Výrub náletových drevín a krovin
- Demont. betónového podperného bodu
- Katastrálna mapa KNC
- Katastrálna mapa KNE

**Legenda farieb:**

- Nové časti NN siete
- Nové časti prípojkového NN vedenia
- Existujúce časti NN siete
- Demont. časti NN siete



Celý projekt je chránený autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ním vyžaduje súhlas autora projektu.

ELSPOL-SK s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo		elspol-sk elektro a energetika montáže		Tel: +421 908 962 613	
Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:			
Ing. P. Mikúšiak	M. Šimurda	M. Šimurda	Stupeň:	PDUP	
			Formát:	A3	
			Dátum:	04/19	
			Mierka:	1:1500	
			Číslo listu:	01	
			Číslo výkresu:	01	
Investor:	Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/B, 010 47 Žilina				
Stavba:	12440 - Brezno - Pestovateľská Rekonštrukcia NNS				
Miesto stavby:	KÚ Brezno				
Obsah:	Situčný výkres stavby				