

PROTOKOL č. 253EL/2019

o určení vonkajších vplyvov, vypracovaných odbornou komisiou

Názov firmy zaisťujúcej vypracovanie protokolu

Ing. Ján Medveď – elektroprojekcia, Fučíkova 1135/4, 977 01 Brezno

V Brezne

dňa: **25.7.2019**

Zloženie komisie:

Predseda: Ing. Ján Medveď – elektrotechnik špecialista - projektant
Členovia: Ján Ťažký - elektrotechnik špecialista – revízny technik
Ing. Daniel Urbanovič – elektrotechnik špecialista – projektant

Ostatní účastníci jednania:

Názov projektu:

ELEKTROINŠTALÁCIA - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA NA ULICI MARTINA BENKU, BREZNO

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

STN 33 2000 5-51

Prílohy:

strany: +1 rozhodnutie

Popis technologického procesu a zariadení:

Osvetlenie priechodu pre chodcov pozostáva zo svetidla osadeného na samostatnom stĺpe vo výške 6 nad stredom priechodu pre chodcov. Svetidlo má požadovanú svetelnú charakteristiku a je napájané z existujúceho svetidla verejného osvetlenia. Ovládanie je cez súmrakový snímač verejného osvetlenia v rozvádzači verejného osvetlenia RVO. Rozmiestnenie svetidiel je podľa situácie.

Popis priestorov objektu :

Jedná sa o vonkajšie priestory.

Priestory ktoré neurčuje tento protokol:

-

Záver:

Prostredie bolo určené na základe predložených podkladov, na základe charakteru a vlastností predmetov, na základe miestnych podmienok a na základe charakteru výstavby a prevádzky po zvážení všetkých okolností súvisiacich s prevádzkou navrhovaného zariadenia.

Podmienky vykonávania kontrol podľa technickej správy realizačného projektu.