

Príloha k technickej správe RD – 003 – 03

V BREZNE dňa : 21.03.2020

– projektant

– projektant

– *revízny technik*

- proj. stavby

Parcela č. 2567, Brezno

OBJEKT : ELEKTROINŠTALÁCIA

- katastrálna mapa a obhliadka objektu
- stavebné výkresy budovy
- katalógy prístrojov a zariadení
- projektové podklady – stavebné výkresy
- platné technické normy, najmä : - vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a normy STN
- STN 33 2000-1, STN 33 2000-1:2002-12, STN 33 2000-3:2000-09, STN 33 2000-5-51:2007-04,

Projekt rieši napojenie a vnútornú elektroinštaláciu renovovaných priestorov I.NP železničnej stanice Brezno - mesto.

V zmysle ustanovení STN 33 2000-5-51:2007-04 v riešených priestoroch určuje základné charakteristiky :

AQI, ARI, ASI, BA4, BCI, BDI, BEI, CAI, CBI

AQ1, AR1, AS1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CBI

AQ2, AR2, AS2, BA4, BC3-dášť, BD1, BE1, CA1, CBI

Komisia požaduje po skúšobnej prevádzke , potvrdiť prostredie ,alebo prehodnotiť pri zmene účelu jednotlivých priestorov v zmysle STN 33 2000-5-51: 2007-04.

.....
predseda komisie