



POZNÁMKA

- ROZMERY NA STAVBE PREKONTROLOVAŤ
- POVRCH JESTVUJÚCICH ASFALTOVÝCH PÁSOV VYSPRÁVIŤ V ROZSAHU cca 40 % Z CELKOVEJ PLOCHY (VYSPRÁVIŤ BULINY, NEROVNOSTI a pod.), NEPERFOROVAŤ
- NOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA JE Z SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSOV (VIĎ SKLADBA "S5" SKLADBY KONŠTRUKCII)
- PRED OBJEDNANÍM TEPELNEJ IZOLÁCIE JE NUTNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STRECHY A POLOHU ODVODNOVACÍCH PRVKOV. DODÁVATEĽ ZABEZPEČÍ KLADACÝ PLÁN V SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTOM.
- MINIMÁLNA HRúbKA TEPELNEJ IZOLÁCIE JE 250 MM /PRI VPUSŤI/, PRIEMERNÁ HRúbKA V PLOCHE STRECHY JE 300 MM.
- (2,0%) - SPÁD SPÁDOVÝCH DOSIEK (NIE VÝSLEDNÝ SKLON STRECHY)
- [TI 250] - CELKOVÁ HRúbKA NOVEJ TEPELNEJ IZOLÁCIE
- JEDNOTLIVÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNE SPÁDOVÝCH KLINOV JE NUTNÉ KLÁŠŤ NA VÁZBU.
- PRI ATIKÁCH A STENÁCH ZABUDOVAŤ ATIKOVÉ KLINY
- ŽELEZOBETÓNOVÁ ATIKA A VENIEC "V1" VIĎ. STATIKA
- ODVODNENIE STRECH JE VYHRIEVANÝMI STREŠNÝMI VPUSŤAMI (V PÔDORYSE OZN. "SV")
- BEZPEČNOSTNÉ PRIEPADY (CHRLIČE) POL. Z3 JE NUTNÉ V ATIKÁCH OSADIŤ 100 MM NAD ÚROVŇOU POVRCHU NOVEJ KRYTINY STRECHY. PRE CHRLIČE JE NUTNÉ ZREALIZOVAŤ NOVÉ PRIERAZY 80x80 MM.
- JESTVUJÚCE ODVETRAVACIE HLAVICE V POČTE 24 ks NADSTAVIŤ O 450 MM
- OPLECHOVANIE ATÍK ZOHLADŇUJE NOVÝ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S HRúbKOU TEPELNEJ IZOLÁCIE 140 MM
- PRED REALIZACIOU NOVÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA JE POTREBNÉ UROBIŤ ODRHOVÉ SKÚŠKY A 4 SONDY, KTORÉ UMOŽNIA ZISTIŤ SKUTKOVÝ STAV STREŠNÉHO PLÁŠŤA NA ZÁKLADE KTORÝCH, SI PROJEKTANT STAVBY VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENY NÁVRHU RIEŠENIA STRECH



±0,000 = PODLAHA 1. N.P.			
STAVEBNÍK	: MESTO BREZNO	<div>STAVING PROJEKT</div>	STAVING PROJEKT s.r.o. Na Troskách 3 974 01 Banská Bystrica Tel.: 048/412 38 01 e-mail: ziska@staving-projekt.sk
HLAVNÝ PROJEKTANT	: ING. JÚLIUS ŽIŠKA		
ZODP. PROJEKTANT	: ING. JÚLIUS ŽIŠKA		
VYPRACOVAL	: ING. JANKA ŽIŠKOVÁ		
PROFESIA	: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE		
NÁZOV A MIEŠTO STAVBY:		STUPEŇ : PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
KOMPLEXNÁ OBNOVA OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY UL. NÁLEPKOVA 50, BREZNO		ZÁK. ČÍSLO : 2016 24 20	
		DÁTUM : 04/2016	
		FORMÁT : 8 A4	
		MIERKA : 1:100	
NÁZOV VÝKRESU		NOVÝ STAV	
		10	