

LEGENDA

POTRUBIE:

- _____ Potrubie pre vykurovanie rozvodné
- Potrubie pre vykurovanie spätné
- .-.-.-.- Potrubie zabezpečovacie
- Prívod studenej vody

ARMATÚRY:

- Š šupátko uzatváracie prírubové PN 0,6MPa
- UV uzatvárací prírubový ventil PN 0,6MPa teplovod
- UV uzatvárací prírubový ventil PN 2,5MPa horúcovod
- GV gulový ventil uzatvárací
- F filter
- PS prírubový spoj
- SV spätný ventil závitový
- PV poistný ventil pružinový rohový
- AOV automatický odvzdušňovací ventil
- OV odvzdušňovací ventil
- VK vypúšťací ventil
- T,TM teplomer DTU do 150°C
- P,MM tlakomer deformačný
- RV regulačný ventil trojcestný
- RRV ručný regulačný ventil uzatvárací
- V ventil radiátorový termostatický
- S spíatočkový ventil radiat. uzatvárací s vyp., regulačný
- H hlavica termostatická
- Č čerpadlo obehové
- TR snímač teploty vnútorný
- TA snímač teploty vonkajší
- MT merač tepla ultrazvukový Kamstrup Multical
- ON odvzdušňovacia nádobá

VYKUROVACIE TELESÁ:

- P600/ –10 panelový radiátor ocelový U.S.Steel
- jednoradový bez lamiel, výška 600mm
- P600/ –11 panelový radiátor ocelový U.S.Steel
- jednoradový 1x lamely, výška 600mm
- P600/ –21 panelový radiátor ocelový U.S.Steel
- dvojradový 1x lamely, výška 600mm
- P600/ –22 panelový radiátor ocelový U.S.Steel
- dvojradový 2x lamely, výška 600mm, 300mm
- P600/ –33 panelový radiátor ocelový U.S.Steel
- trojradový 3x lamely, výška 600mm, 300mm
- K bočné pripojenie
- VK spodné pripojenie

STAVEBNÍK	: MESTO BREZNO	<div>STAVING PROJEKT s.r.o.</div> <div>Na Troškách 3</div> <div>974 01 Banská Bystrica</div> <div>Tel.: 048/412 38 01</div> <div>e-mail: ziska@staving-projekt.sk</div>		
HLAVNÝ PROJEKTANT	: ING. JÚLIUS ŽIŠKA			
ZODP. PROJEKTANT	: BOŽENA SKYBOVÁ			
VYPRACOVAL	: BOŽENA SKYBOVÁ			
PROFESIA	: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE			
NÁZOV A Miesto stavby:		STUPEŇ	: PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
KOMPLEXNÁ OBNOVA OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY UL. NÁLEPKOVA 50, BREZNO		ZÁK. ČÍSLO	: 2016 24 20	Č. VÝKR.
		DÁTUM	: 04/2016	
		FORMÁT	: 2 A4	
		MIERKA	: –	
NÁZOV VÝKRESU	: LEGENDA	NOVÝ STAV		11