

zverejnené v profile

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/☎

Senec
04.10.2017

Vec

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Verejný obstarávateľ, Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno, uskutočňuje verejné obstarávanie podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác s predmetom zákazky „Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno“ postupom podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 182/2017 dňa 14.09.2017 pod zn. 12975–WYP.

Na základe žiadosti záujemcu poskytujeme v súlade s § 114 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v predmetnom postupe zadávania zákazky:

otázka č. 1: „V súťažných podkladoch ani v projektovej dokumentácii k horeuvedenej verejnej súťaži nie sú rozpísané nasledovné položky z výkazov výmer:

- Položka č. 77 „Výplne otvorov“ – špecifikácia materiálov, povrchovej úpravy, kovania a požiarnej odolnosti,
- Položka č. 76 „Oceľové zábradlie“ – špecifikácia materiálu, hmotnosti zábradlia, atď.
- Položka č. 61 „Drevená pergola“
- Položka č. 58 „Strešná nosná konštrukcia“
- Položky č. 69 – 72 „Klampiarske výrobky“

Žiadame Vás týmto o podrobnú špecifikáciu k horeuvedeným položkám výkazov výmer a doplnenie projektovej dokumentácie k týmto položkám. Tiež Vás žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie ku profesiám – UK, ZTI, ELI. “

odpoveď na otázku č. 1: Verejný obstarávateľ dopĺňa požadovaný rozpis položiek z výkazov výmer:

- **položka č. 77** „Výplne otvorov okná, dvere - komplet (vrátane zárubní, parapetov)“ – pre špecifikáciu jednotlivých výplní pozri „Výpis okien a dverí“ str. 1/10 – 10/10 oz. 01–15 a D1–D15P, súbor KC_ZADNE HALNY_ Tabuľky okná a dvere.pdf

- **položka č. 76** „Oceľové zábradlie“ – oceľová konštrukcia rozmeru v x š – 1100 x 1200 mm; oceľové stojky dva kusy priemeru 50 mm, priečle priemeru 30 mm navarované v rasti 150 mm vodorovne, všetky kovové časti v úprave antikor a madlo drevené priemer 50 mm lakované (pozri v stavebnej časti projektu „Výpis klampiarskych, zámočnických a stolárskych výrobkov“, str. 3/3 oz.O1, súbor KC_ZADNE HALNY_ Tabuľky klampiarske, zámočnicke a stolarske výrobky.pdf)
- **položka č. 61** „Drevená pergola“ – 2 x južná strana; drevený rám z hranolov prierezu 100 x 100 mm kotvený na obvodovú stenu a do konštrukcie terasy. Na rám kotvené tieniace lamely z drevenej terasoviny 30 x 100 mm v osovej vzdialenosti vždy 200 mm namorené napúšťacím olejom.
Celkový rozmer:
a) d x v x h – 7800 x 2300 x 1250 mm
b) d x v x h – 8300 x 2300 x 1250 mm
(pozri v stavebnej časti projektu „Výpis klampiarskych, zámočnických a stolárskych výrobkov“, str. 3/3 oz. S7, súbor KC_ZADNE HALNY_ Tabuľky klampiarske, zámočnicke a stolarske výrobky.pdf)
- **položka č. 58** „Strešná nosná konštrukcia“ – drevená trámová konštrukcia celkového rozmeru d x v x h - 6720 x 3750 x 3035 mm; stojky ako aj strešné trámy z hranolov prierezu 150 x150 mm, zavetrené plným latovaním 20,50 m² s vrstvou poistnej hydroizolácie a strešnou krytinou z falcovaného plechu vo farbe ostatnej krytiny (pozri v stavebnej časti projektu „Výpis klampiarskych, zámočnických a stolárskych výrobkov“, str. 2/3 oz. S6, súbor KC_ZADNE HALNY_ Tabuľky klampiarske, zámočnicke a stolarske výrobky.pdf)
- **položka č. 69** „Krytiny z poplast. plechu falcované strešné Krytiny z poplast. plechu falcované strešné“ – falcovaný plech poplast vo farbe antracit, pásy široké 1000 mm. celkom 400,840 m²
- **položka č. 70** „Lemovanie z poplastovaného plechu, múrov na strechách rš 330 mm“ – plech poplast vo farbe antracit – lemovky šírky 330 mm ohýbané (nadžľabový pás / zavesená lišta / lemovanie komína) celkom 132 m
- **položka č. 71** „Žľaby z poplastovaného plechu polkruhovú rš 250 mm“ – klampiarske výrobky dažďové žľaby a zvody (pozri v stavebnej časti projektu „Výpis klampiarskych, zámočnických a stolárskych výrobkov“, str. 3/3 oz. K1, súbor KC_ZADNE HALNY_ Tabuľky klampiarske, zámočnicke a stolarske výrobky.pdf)
- **položka č. 72** „Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 100 mm“ – klampiarske výrobky dažďové žľaby a zvody (pozri v stavebnej časti projektu „Výpis klampiarskych, zámočnických a stolárskych výrobkov“, str. 3/3 oz. K1, súbor KC_ZADNE HALNY_ Tabuľky klampiarske, zámočnicke a stolarske výrobky.pdf).

Požadované dokumenty zverejňuje verejný obstarávateľ ako súčasť tohto vysvetlenia:

- v profile verejného obstarávateľa <http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/4782> a
- na webovom sídle mesta Brezno <https://www.brezno.sk/podlimitne-zakazky/>.

Zároveň verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do **31.10.2017 12:00 hod.**, o čom verejný obstarávateľ zverejní vo vestníku verejného obstarávania korigendum k výzve na predkladanie ponúk.

V súvislosti s predĺžením lehoty na predkladanie ponúk sa menia nasledovne:

- výzva na predkladanie ponúk:
 - ♦ bod IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk:
 - pôvodný text: „Dátum a čas: 10.10.2017 12:00“
 - nové znenie: „Dátum a čas: 31.10.2017 12:00“

- ♦ bod IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:
 - pôvodný text: „Dátum a čas: 10.10.2017 13:00“
 - nové znenie: „Dátum a čas: 31.10.2017 13:00“
- súťažné podklady v časti A. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov:
 - ♦ bod 19.1:
 - pôvodný text: „Ponuky je potrebné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk do 10.10.2017 12:00 hod. na adresu uvedenú v bode 1.1 týchto súťažných podkladov.“
 - nové znenie: „Ponuky je potrebné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk do 31.10.2017 12:00 hod. na adresu uvedenú v bode 1.1 týchto súťažných podkladov.“
 - ♦ bod 19.2:
 - pôvodný text: „V prípade osobného doručenia môže uchádzač predložiť ponuku na adresu uvedenú v bode 1.1 týchto súťažných podkladov v pracovných dňoch 06.10.2017 až 10.10.2017 v čase od 09:00 do 12:00 hod. Pri osobnom doručení ponuky bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.“
 - nové znenie: „V prípade osobného doručenia môže uchádzač predložiť ponuku na adresu uvedenú v bode 1.1 týchto súťažných podkladov v pracovných dňoch 27.10.2017 až 31.10.2017 v čase od 09:00 do 12:00 hod. Pri osobnom doručení ponuky bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.“
 - ♦ bod 21.1:
 - pôvodný text: „Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 10.10.2017 o 13:00 hod. na adrese uvedenej v bode 1.1 týchto súťažných podkladov.“
 - nové znenie: „Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 31.10.2017 o 13:00 hod. na adrese uvedenej v bode 1.1 týchto súťažných podkladov.“

Ing. Mária Borbélyová
kontaktná osoba
pre styk so záujemcami/uchádzačmi